

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow.
3/1	KL.SCHODOWA	istn. pił.gresowe	22,30 m²
3/2	HALL	pił.gresowe	51,63 m²
3/3	POKÓJ APARATUROWY 1	pił.gresowe	18,35 m²
3/4	WC	pił.gresowe	3,83 m²
3/5	POM. PORZĄDKOWE	pił.gresowe	4,29 m²
3/6	LABORATORIUM NAUKOWE Z ZAPLECZEM- 8 osób	pił.gresowe	44,91 m²
3/7	SERWEROWNIA	pił.gresowe	7,01 m²
3/8	KORYTARZ	pił.gresowe	9,62 m²
3/9	POKÓJ APARATUROWY 2	pił.gresowe	6,95 m²
3/10	POKÓJ SOCJALNY	pił.gresowe	14,26 m²
3/11	POKÓJ BIUROWY-2 osoby	wykładzina PCV	13,72 m²
3/12	POKÓJ BIUROWY-1 osoba	wykładzina PCV	9,14 m²
3/13	POKÓJ BIUROWY-1 osoba	wykładzina PCV	8,78 m²

## UWAGI

ŚREDNICE PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW Z RUR PVC:

- 1/ UMYWALKI – 40 mm
  - 2/ ZLEWIDZNYWALKI, ZLEWY – 50 mm
  - 3/ USTĘPY – 110 mm
  - 4/ PISUARY – 50 mm
  - 5/ KRATKI ŚCIEKOWE – 50 mm
- NIEPISANE PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY O ŚREDNICY  $\phi 16\text{mm}$

## OZNACZENIA

--- PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM

--- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

W1 ISTNIEJĄCY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

K1 ISTNIEJĄCY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ

K5 PROJEKTOWANY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ

W5 PROJEKTOWANY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

PH PROJEKTOWANY PŁYN HYDRANTOWY W MIEJSCE STAREGO PŁYNU

### ZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY

"POLITECHNIK " Sp z o.o.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 42

Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Data	Podpis	Stadium	PW
mgr inż. R. Dąbrowski	162/75/WMI	04.17		Branża	sanitarna
Nr rys.					

Sprawił: mgr inż. J. Hironiowski 181/82/WBPP 04.17

Podziękuję: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Obiekt: Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Uniwersytetu Medycznego Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50

Rzut III piętra

1:100

Rysunek:

1

2

3

4

5'

1

2

3

4

5